

## WOB verzoek Bio Massa Centrale Meppel februari 2021

Bevoegd gezag	Type klacht	Zaaknummer	Meld datum		controles en toezichtsacties RUD Drenthe
Gemeente Meppel	Geluid	Z2020-00006049	najaar 2019 en zomer 2020	Klacht over geluidsoverlast van de biomassacentrale.	In overleg tussen de klager en ██████████ is de afspraak gemaakt dat als er weer overlast wordt veroorzaakt er een meting wordt uitgevoerd. Naar aanleiding van herhaling van de geluidsklacht is door de RUD in augustus 2020 een geluidsmeting gedaan waarbij een overschrijding is gemeten van 10dB. Deze 10dB overschrijding kwam mede doordat het een tonaal geluid is wat een +5dB geeft.
Gemeente Meppel	Geluid	Z2020-00009828	9-11-2020	Klacht over geluidsoverlast van de koelinstallatie.	Vanuit de RUD is er gebeld met de beheerder CroonWolterDros (CWD) en daar was geen storing bekend. In het systeem was wel te zien dat een inpandige pomp van het warmte systeem was uitgevallen waarna de pomp van de koeling (uitpandig) deze taak had overgenomen. Dat werd niet gezien als een ongewoon voorval en is derhalve ook niet gemeld, terwijl dat wel had gemoeten. De RUD heeft contact gehad met de beheerder CWD om de pomp per direct te laten stoppen. Het systeem had geen storing aangegeven en daarom zijn er geen verdere vervolgacties ondernomen.
Gemeente Meppel	Geluid	geen zaak aangemaakt	27-mrt-20	In het begin van de corona tijd (voorjaar 2020) zijn er ook geluidsklachten binnen gekomen over het vullen van de silo's met houtpallets. Het geluid en het tijdstip was de grote struikelpunt.	Op basis van deze klacht is de beheerder gebeld en die heeft verklaard dat door de corona beperkingen de leverancier veel extra tijd kwijt was en dat probeerde in etehalen door vroeg te leveren en daarbij nooit heeft stilgestaan dat het vullen van de silo's met houtpallets geluidsoverlast veroorzaakt. Dit was eenmalig. De beheerder CWD heeft de leverancier Sweco daarop aangesproken dat de pallets voor 18.00 uur geleverd moeten zijn. De RUD heeft contact opgenomen met de beheerder CWD en die zagen geen onregelmatigheden in het systeem wat zij op afstand hebben uitgelezen. Een andere klager heeft beeldmateriaal gestuurd en dat is doorgestuurd naar de beheerder. Naar aanleiding van deze klachten is er een software probleem geconstateerd waarna de leverancier va de branders nieuwe software heeft geïnstalleerd.
Gemeente Meppel	Lucht	Z2019-00011766	28-11-2019	Klacht over stankoverlast in de wijk Nieuweveense Landen afkomstig van de Biomassacentrale.	
Gemeente Meppel	Lucht	Z2020-00005804	8-5-2020	Klacht over sinds een paar maanden overlast van een brandlucht in huis.	
Gemeente Meppel	Lucht	Z2020-00009457	14-10-2020	Rookoverlast als gevolg van een onvolledige verbranding van hout.	De RUD heeft contact gehad met CWD om de installatie per direct te laten stilleggen om te achterhalen waar de storing vandaan komt. Dit was een ongewoon voorval dat niet is gemeld bij de RUD. Op 10 december 2020 is een handhavingstraject opgestart door middel van een VLOD ivm het niet melden van een ongewoon voorval.
Gemeente Meppel	Lucht	Z2021-001751	datum klacht onbekend	Klacht over zwarte rook uit de pijp van de biomassacentrale.	Klacht is geregistreerd door toezichthouder.
Gemeente Meppel	Lucht	Z2021-001753	30-12-2020	Klacht over zwarte rook uit de pijp van de biomassacentrale en de rook slaat deels neer in de wijk.	Klacht is geregistreerd door toezichthouder.
Gemeente Meppel	Lucht	Z2021-001754	datum klacht onbekend	Klacht over zwarte rook uit de pijp van de biomassacentrale en de rook slaat deels neer in de wijk.	Klacht is geregistreerd door toezichthouder.